

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
1	区の掲示板には図面がのっていないが地域の掲示板には図面がのっていて内容が異なっており、情報提供は統一してしっかりしてほしい。	より多くの地域や利用者の方に体育施設の情報をお伝えすることが重要と考えています。今後、より適切に情報をお伝えしてまいります。	地域力推進課
2	旧富士見会館下の湿地部分や拡張部分を公開してほしい。	既存の樹林帯や湧水など、貴重な自然環境に配慮しながら通路や池、流れなどを整備して、一般開放していく予定です。 夜間は現在の公園と同じく夜間閉鎖管理とする予定です。 周辺家屋の前面には目隠しの植栽などを施してプライバシーに配慮していきます。	公園課
3	外壁の板が黒ずんでカビが生えているように見える。 区がしっかりとチェックしてほしい。	外壁の板は、自然な色の変化を設計趣旨としております。 メンテナンスについては、計画的に実施することを検討してまいります。	施設保全課
4	公園東側の旧富士見会館付近のマンション側の道から旧富士見会館へ道はつながらないのか。	マンション側からは、高低差があるだけでなく、区有地や道路もなく道をつなぐことは難しい状況です。	公園課
5	運営面で施設利用の公平性は保たれるのか。	体育施設の利用にあたっては、うぐいすネットで予約、お申込みいただくことを予定しており、施設利用にあたっての公平性は保たれると考えています。	地域力推進課
6	個人利用はどうなるのか。	個人の方が利用できる施設として、トレーニングジムの設置を予定しています。 アーリーナの個人利用については、今後、検討してまいります。	地域力推進課

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
7	協議会などによる運営面の意見反映はできるのか。	開設後も運営や使い勝手について、いつでもご意見をいただき、よりよい施設作りに活かせる仕組みを検討してまいります。	地域力推進課
8	駐輪場はあるのか。	駐輪場については、公園内の宗教施設側や駅側に設置し、公園があいている時間限定の利用とする予定です。	公園課
9	公園の猫に餌をあげている方がいるが対応はどうなっているか。	公園利用者に対し猫への餌やりを控えるよう注意を促しております。 今後も継続して対応をしてまいります。	地域基盤三課
10	防災備蓄倉庫には何が入るのか	他の防災備蓄倉庫と同様、一般的には毛布や食料が備蓄されています。 大体1,500～2,000食分程度を備蓄しています。	防災危機管理課
11	アリーナに観客席はないのか？全体的に狭くないか？	観客席は設けない予定です。コート周囲にイスを置くことを想定しています。 アリーナについては、様々なご意見、ご要望を踏まえ、また、アリーナで想定する競技などを検討した結果800㎡程度の広さとなりました。	地域力推進課 施設保全課
12	寸法がのっている図面はどうしたら見られるのか。	詳細な寸法については、実施設計の中で詳細を検討してまいります。 また、基本設計段階での寸法入りの図面の公表については、ご要望を踏まえ検討してまいります。	施設保全課
13	芝生広場などの排水機能はどうなっているのか	今後の体育施設の実施設計や、公園全体整備計画において、排水機能について再検討し、芝生広場を快適にご利用頂けるよう整備を進めてまいります。	施設保全課 公園課

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
14	ワークショップで結論が出ていないなかで、アリーナが大きくて驚いた。住民意見はどうなっているのか。	ワークショップや説明会、意見募集などでも多くのご意見をいただいておりますが、区も自然環境の保全を重視することが重要であると認識しており、区の様々な計画を踏まえ、緑の保全や自然環境との調和、環境への配慮や災害への耐性を考慮して、体育施設を整備してまいります。	地域力推進課 公園課 施設保全課
15	建物をつくらずに自然を守ってほしい。	アリーナの面積については、様々なご意見、ご要望を踏まえ、また、アリーナで想定する競技などを検討した結果800㎡程度の広さとしました。	施設保全課 公園課 地域力推進課
16	夜遅くまで開いていては静かな状態が守られないのでしっかりと守ってほしい。	いただいたご意見を反映できるよう「住宅側に静的な室配置」「音の漏れない構造」「吸音性・遮音性のある仕上げ材」等を騒音に配慮した構造としていくとともに、運営方法についても騒音を抑える工夫を検討してまいります。	地域力推進課 施設保全課
17	説明会の内容を公開して出してほしい。	7月の説明会でいただいたご意見は区ホームページやせせらぎ館、調布地区の特別出張所で公開しております。 今回も同様に公開を予定しています。	地域力推進課
18	コロナで公園のワークショップ報告や計画ができないのなら、計画自体を止めるなり遅らせるなりしたらよいのではないのか。	田園調布地区には体育施設がなく、また、区内の体育施設の高い利用率からその必要性が高いこと、また、地域の中で交流を生み出し、にぎわいもたらず施設として、コロナ禍においても将来を見据え必要と判断し、計画に基づき整備を進めています。	公園課 地域力推進課

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
19	アリーナのバドミントンコートの間ほどの程度あるのか。	現在の想定では、コート間は1m程度です。詳細は今後検討してまいります。 コートは安全性の面も含めて現在検討しており、なるべく多く取れるようにしたいと考えております。	地域力推進課
20	バドミントンコートは窮屈でもいいから4面にしてほしい。		地域力推進課
21	防災倉庫の大きさはほかの避難所と比べてどうなのか。	防災倉庫は一般的な避難所では普通教室1室分(8m×8m=64㎡)程度がほとんどのため、やや大きめとなっております。	防災危機管理課
22	コロナ禍の状況下において何を優先すべきか考えているか？	コロナ禍において感染症対策を優先することが重要です。 その一方で、体育施設は、将来へわたり、スポーツや健康づくりに親しむことができるとともに、地域や利用者の皆さまに交流やにぎわいをもとらす重要な施設と位置づけ整備を進めています。	地域力推進課
23	予算を公開していないが、ランニングコストなど含め区民の負担となるため、予算の想定もしっかりと示してほしい。	現在設計中であり運営方法についても検討中のため、現段階では予算については示すことはできません。 建設費の過去の参考例として、大田区総合体育館は床面積1㎡あたり約50万円でした。	施設保全課 地域力推進課

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
24	建物ができることによってどれくらいの人にメリットがあるのか、そのあたりはどうなっているのか。	田園調布地区には体育施設がなく、また、区内の体育施設の利用率も高く、その必要性が高いことから整備を進めております。	地域力推進課
25	良い施設ができたらいと思うが、なぜ必要なのかの説明がない。	また、個人利用のトレーニングジム機能も設けるなど、地域の方々がスポーツや健康づくりに親しむことができるとともに、地域や利用者の皆さまに交流やにぎわいをもとらす重要な施設と位置づけ整備を進めています。	
26	この地域は地盤が軟弱だが、国の基準を超えた強度などになっており十分なのか どの程度検討しているのか。	耐震強度については1.25倍で設定し、人命の安全確保を図ります。 また、深度7m程度に堅固な支持層があることを踏まえ、設計しております。	施設保全課
27	建物の側にある北側にある通路やその北側の空いている部分はどうなるのか。	建物北側の通路は公園通り抜け用の通路を想定しております。 その北側は芝生にすることを想定しておりますが、公園全体計画の中で具体的に検討してまいります。 最終的にはメインエントランスや通路となる予定で駅前を広く開けた形にして集えるスペースとする考えであり、体育施設建設中は工事ヤードとして使用する想定です。	施設保全課 公園課
28	建物の外壁はどのようなものを想定しているか。 せせらぎ館と同じものなのか。	外壁の仕上げ材は今後の実施設計において、公園の景観になじむ材料を選定する予定です。	施設保全課

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
29	9時から22時までの開館と聞いたが公園内のセキュリティや安全性はどうなるのか。	防犯面へ配慮して、せせらぎ館と同じように、公園の閉園に合わせて入り口を閉め、公園内に入れないようにする予定です。 拡張される公園の部分も、公園全体として統一して閉園する予定です。	公園課
30	施設が夜遅くまで開館していることによる明るさなどの影響はどうなるのか。	夜間の施設内の明りについては、設計の中で外への影響が少ないよう検討してまいります。	地域力推進課 施設保全課
31	富士見坂方面の部分で、広場からの旧富士見会館エレベーターや富士見坂に至る導線について詳細に伺いたい。	旧富士見会館への通路は勾配の緩いバリアフリー対応のスロープとして、自然に溶け込むように土系の舗装や一部木道としていく考えです。 建物のエレベーターを利用し公園へ向かう方は、主に車いすやベビーカーなどを使用する方を想定しています。 駅まで急いで行かれる方は、今までどおり富士見坂を利用することになると想定しています。	公園課
32	車いす利用者にとって木道は安全性の部分で大丈夫なのか。	人工木材デッキなど安全性に配慮した様々な種類のものがあり、多摩川台公園などで導入しているなど区における事例もございます。	公園課
33	宗教施設側の富士見坂につながる門はどうなるのか。	公園全体の夜間開閉と合わせて他の門と同じように運用する予定です。	公園課

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
34	木の伐採予定はどの程度あるのか。	公園全体で様々な種類の木があり、湧水の関係で枯れてしまっている木もあると想定しています。既存の通常の木は基本的に手を付けない形で行っていく予定で、枯れた木などの対応を行うほか、建物沿いの目隠しとして樹木の移植などを行う予定です。	施設保全課 公園課
35	せせらぎ館の外壁の汚れなどが不安だが、体育施設の設計業者は決まっているのか。	せせらぎ館と同じ設計業者と契約しており、体育施設の外壁のメンテナンスなども考慮しながら設計を行っております。	施設保全課
36	せせらぎ館ができたから引っ越してきたという若いご家族もよく見るようになったので、地域のためにも進めていってほしい。	体育施設が、せせらぎ公園、せせらぎ館とともに、様々な世代の方々の地域の交流の場となり、生活の質のさらなる向上に資するものとなるよう整備を進めてまいります。	地域力推進課
37	せせらぎ館ができるなど子育てしやすいと思って引っ越してきた。		
38	スポーツをあまりしない家族なので、運動をしない人用の遊べる池や施設があると嬉しい。	体育施設脇や富士見坂下の池、水路の一部について、安全性に配慮した形で整備し、子供たちの遊びの場として活用していきたいと考えております。	公園課

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
39	<p>森の広場の部分ですが、建物沿いに目隠しを行うとのことだが、人は入ってこられるのかセキュリティが心配。</p>	<p>完全に封じることは難しいかもしれませんが、低木植栽などにより中に入っていくにくいような形に工夫し、自然あふれるエリアとして整備してまいりたいと考えております。 松の木坂の下から富士見坂方面への導線は目隠しのための植栽などを行いながら、隣接するマンションの前にある通路から迂回して進む形態にして行く予定です。</p>	公園課
40	<p>この計画やワークショップの開催などを地域のひとは知らなかった。 どの程度周知してどんな人・誰が来たのか。</p>	<p>本計画は田園調布地区の公共施設整備の一環として、平成28年から進めてまいりました。 平成28年以降、随時説明会等を開催してまいりましたが、開催にあたりましては、近隣の方へのポスティング、区のホームページ、区設掲示板など適宜ご案内をしてまいりました。</p>	公園課
41	<p>この地域は高齢者が多いのだからホームページなど見ない。 公園にちゃんと出してほしい。</p>	<p>周知についてのご意見は以前もいただいており、公園フェンスへの掲示などより多くの方にお知らせできるように見直してまいりました。いただいたご意見を今後活かしてまいります。</p>	公園課 地域力推進課

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
42	聞いただけ聞いて終わりで反映されていないように感じる。	<p>ワークショップ、説明会、意見募集などでいただきましたご意見、ご要望をできる限り反映し、整備を進めております。</p> <p>今回いただいたご意見もできる限り反映していきたいと考えております。</p> <p>説明会等でいただいたご意見、ご要望の回答については、これまでも公開しており、今回も公開する予定です。</p>	<p>施設保全課 公園課 地域力推進課</p>
43	一部の人しか必要と言っていないと聞く。地域にプロスポーツチームや団体があるわけでもないのにこんなところに作ってもだれもつかわないのではないのか。	<p>体育施設は地域の方々がスポーツや健康づくりに親しむことができるとともに、地域や利用者の皆さまに交流やにぎわいをもとらす重要な施設と位置づけ整備を進めています。</p>	<p>地域力推進課</p>
44	<p>こんなところを避難所にしても道路が浸水している中誰も避難しないのではないのか</p> <p>旧富士見会館の方がよい。</p>	<p>高齢者にとっては富士見坂を上ることはかなり負担が大きく、なかなか難しいと考えております。</p> <p>また、台風第19号の際に4・5丁目付近の地域を2週間程度回らせていただいた際、「田園調布中学校まで行くのは高齢者にとってはなかなか厳しい。公園の近くにも避難できる場所が欲しい。」という切実な意見や要望を多くいただいております。</p> <p>道路の浸水については、区の考えとして、高齢者などを優先的に段階的に避難させる考えのなかで、浸水する前に早め早めに避難をしていただく考えです。</p>	<p>地域力推進課 防災危機管理課</p>

(仮称)大田区田園調布せせらぎ公園体育施設基本設計説明会における質問・意見等について

No.	質問・意見	回答	所管課
45	台風時の区のアナウンスなんて聞こえないので、ちゃんと周知してほしい。	しっかりと受け止めて今後に活かしてまいります。	防災危機管理課
46	湧水の活用はどうなっているのか。広場は水浸しになっている。	湧水は主に3か所の水源があり、全て環八方面の台地部の地下を通して流れ出ています。 ラケットクラブの時代には、ポンプでくみ上げて散水などに活用されていました。 その後、昔の谷戸の原風景を再現するため、素掘りの水路や池を復元して現在の形となっています。 今後も、富士見坂下のエリアを中心に池や素掘りの水路の復元を行っていく予定です。 湧水の重要性についてはせせらぎ館の計画以前から重要性を十分認識しており、湧水の流れは切らないように計画を進めています。	公園課
47	設計事務所は地形や湧水を認識しているのか。	体育施設の設計業者はせせらぎ館の計画時から地形や湧水等を考慮し設計を行ってきております。	施設保全課