

第4号様式の3(第7条関係)

3 石綿除去中作業基準確認書		確認月日	年 月 日	
工事件名		確認者名	(会社名)	
工事場所			(氏名)	
石綿除去工事者欄				
項目	確認事項		結果	根拠
セキュリティゾーン	備品等設置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済保護衣等を廃棄する廃棄専用プラスチック袋を備えているか</li> <li>・高性能真空掃除機又は清掃用水もしくは拭取布を備えているか</li> <li>・シューズカバーに付着した石綿等を取り除く粘着マットを備えているか</li> </ul>		飛散防止マニュアル(環境省)
隔離養生	作業場隔離	石綿処理面以外はすべて適切に養生され、作業場が外部と隔離されているか		規則別表第7
湿潤化	除去面湿潤化	除去前に特定建築材料を湿潤化しているか		規則別表第7
集じん・排気装置	装置稼働状態	石綿除去開始後、使用場所を変更した後及びフィルタ交換後は速やかにデジタル粉じん計等により正常稼働を確認しているか。		規則別表第7
	負圧状況	隔離養生のシートの壁面が作業場内側にはらんでいるか		規則別表第7
	装置等管理	集じん・排気装置1台毎に点検整備記録、フィルタ交換記録を作成しているか		飛散防止マニュアル(環境省)
	設置場所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セキュリティゾーン出入口から気流が場内に向かっているか</li> <li>・作業場内から集じん・排気装置に向かい、気流が均一に流れているか。集じん排気装置の吸入口より空気を吸引しているか</li> </ul>		
	フィルタ在庫	交換予定数量以上のフィルタを備えているか (交換頻度:1次:3~4回/日、2次:1回/日、HEPA:500時間が目安)		
	ダクト設置状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排気ダクトが隔離を貫通する箇所は密閉しているか</li> <li>・集じん・排気装置よりもっとも距離のある場所や作業場内の四隅等の入隅の場所で気流の滞留しやすい場所ではダクトを延ばして作業するなどの対策がとられているか</li> <li>・ダクトの折れ、出口のばたつき、出口ふさがぎはないか</li> </ul>		
	作業終了後	作業終了後も運転をつづけているか、停止する場合は1.5時間以上稼働してから停止し、セキュリティゾーン出入口をふさぐ等の措置を行っているか		
廃棄物	除去石綿	除去した石綿はセキュリティゾーン内で専用袋に二重に袋詰めされているか		廃掃法
	廃棄物の保管	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物は定められた場所に保管されているか</li> <li>・廃棄物の飛散、流出防止の措置が取られているか</li> </ul>		
その他	記録・保存	集じん・排気装置の正常稼働確認の結果等を記録し、保存しているか		規則別表第7
	環境測定結果	作業中の環境測定を実施したか		条例施行規則別表第13